Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "RITA LEVI-MONTALCINI"
VIA AVEZZANA, 123- 81055 - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
0823-1703495
Codice Fiscale: 94017900617 - Codice Meccanografico: CEIC876008
Email: ceic876008@istruzione.it - PEC: ceic876008@pec.istruzione.it
sito: http://www.ic2rlevi-montalcini-smcv.edu.it

Informativa legionellosi

ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 81/2008 e smi

La legionellosi è un'infezione polmonare causata da un batterio che prolifera in ambienti acquatici artificiali come impianti idrici e di climatizzazione.

Per ridurre il rischio di proliferazione della Legionella all'interno degli edifici scolastici è importante adottare una serie di misure preventive e accorgimenti che mirano a contrastare le condizioni favorevoli allo sviluppo del batterio. *La Legionella, infatti, trova un ambiente ideale per moltiplicarsi in presenza di acqua stagnante, incrostazioni, sedimenti e temperature comprese tra i 25 e i 42 °C.*

Tra gli interventi rientrano operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che coinvolgono impianti idrici e sistemi di climatizzazione. È buona prassi, ad esempio, effettuare regolarmente la decalcificazione dei rubinetti e dei soffioni delle docce, che possono facilmente accumulare calcare e favorire il deposito di sedimenti. Allo stesso modo, è opportuno sostituire periodicamente guarnizioni e tubi flessibili qualora risultino usurati, poiché anche questi elementi possono rappresentare un ricettacolo per batteri.

Un'attenzione particolare va riservata ai *serbatoi di accumulo dell'acqua calda*, che devono essere sottoposti a svuotamento, disincrostazione e disinfezione periodica per evitare che si trasformino in potenziali focolai di contaminazione. *È inoltre importante mantenere la temperatura dell'acqua calda al di sopra dei 50 °C, come anche assicurarsi che l'acqua fredda resti al di sotto dei 20 °C,* soglie considerate sfavorevoli alla sopravvivenza della Legionella.

Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento, è necessario prevedere una manutenzione costante, che comprenda anche la pulizia e la disinfezione di torri di raffreddamento e di condensatori evaporativi, spesso trascurati ma anch'essi potenzialmente critici.

Infine, in caso di inutilizzo prolungato degli impianti, è consigliabile far scorrere l'acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima dell'uso, in modo da eliminare eventuali ristagni e ridurre il rischio di esposizione.

(*fonte: nota informativa ANP del 25/08/2025*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Giuseppina Verile
La firma autografa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs .n .39/93,
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.